
BOMBA SUBMERSIVEL 6" (TRIFÁSICA - ELÉTRICA)



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão Elétrica: Bivolt 220/380 V

Interruptor: Não

Potência da Bomba d'Água em Watts: 7500 W

Potência da Bomba d'Água em Cavalos: 10 CV

Isolação: classe de isolação B

Grau de Proteção: IP 68

Vazão Máxima: 1660 L/m

Rotação do motor: 3420 rpm

Altura Máxima de elevação: 20 m

Submersão Máxima: 5 m

Saída: 150 mm / 6 | **Peso:** 124,5 Kg

Comprimento do Cabo de Energia: 6 m

Bitola do Cabo de Energia: 2,5 mm

AlturaXLarguraxProfundidade: 88x38x44cm

Utilizada para recalque de água em poços profundos (semi-artesiano e artesiano), rebaixamento de lençol freático, uso em abastecimento público, indústrias, sítios, fazendas, recalque de água suja, para esgotamento e drenagem em porões.

RECOMENDAÇÕES:

- Monte a bomba a mais centrada possível no poço, evitando assim assoreamento do poço (na partida a bomba vibra provocando desbarrancamento das bordas).
- Recomenda-se deixar a bomba a uma distância mínima de 1 metro do fundo do poço, para evitar que o motor fique soterrado
- Montar um sensor de nível (chave bóia)* a uma altura de 3 m acima da bomba, para evitar que a bomba trabalhe sem água.
- Prender o cabo ao longo da tubulação (no poço) com presilhas*, para evitar que o mesmo fique oscilando e possa se romper devido a fadiga do material.
- Faça a fixação da bomba/tubulação na "boca" do poço de forma firme e segura.
- Instale uma válvula de retenção* e um registro de gaveta* na saída da tubulação ("boca" do poço). - Utilize um quadro de comandos* para acionamento ou desligamento da bomba.
- Para as instalações elétricas selecione a bitola dos fios convenientemente de acordo com a distância. Nunca utilize fios com emendas.
- Utilize sempre sistema de proteção (tanto de sobrecarga como de falta de fase), deixando a instalação a cargo de um profissional devidamente capacitado

LOCASEG SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA –ME

CNPJ.: 21.553.710/0001-19 – I.E.: 283.075.760.110

Tel.: (13) 3361-1597 – e-mail: locaseg@locasegservicos.com.br